

工事名 東京学芸大学(小金井)附属小金井小学校体育館他改修工事

質疑回答書

令和8年度

国立大学法人 東京学芸大学
財務・研究推進部 施設課

東京学芸大学(小金井)附属小金井小学校体育館他改修工事

	質 疑	回 答
1	T-04図のガラスには遮音性記載ありませんが、T-07図のガラス改修工事には遮音性T-3と記載があります。このT-04は枠ごと新設の場合で、T-07はガラスのみ新設の場合の違いでしょうか？しかし、A-33図にはT-2と記載がありどれが正かわかりません。	ガラスの遮音性能についてはT-2仕様(30dB減衰)を正とする。
2	T-2仕様の場合はガラスの構成が複層FL6 ^ミ +空気層6+FL5 ^ミ 以上になります。 T-3仕様の場合はガラスの構成が複層合せガラス(FL5+FL5合せ)+空気層6+FL8以上になります。 ご指示をお願いします。	T-2仕様とする。
3	しかし、A-33図記載のアタッチ付き複層ガラスの場合YKK・日本板ガラス・AGCどのメーカーも網入の複層ガラスは製作不可になります。対応可能メーカーを教えてください。対応メーカーがない場合はガラス【新設】部も全て枠共のカバー工法としてのお見積りでよろしいでしょうか？	変更指示書の通りとする。
4	A-32図:AW-4・AW-6のガラスはLOW-E3+A6+FW3と記載ありますが、網入型ガラスに3 ^ミ はありませんのでFW6.8としてお見積りが正しいでしょうか？ また、型ガラスに3 ^ミ はありませんので型4 ^ミ か型6 ^ミ になります。 質疑2でT-2の場合はLOW-E5+A6+型6の構成になります。どちらで見積りするのをご指示をお願いします。	FW6.8を正とする。 型ガラスt4mmを正とする。 T-2仕様とする。
5	A-32図:AD-1は枠共新設ですが、ガラス欄に記載がありません。 ご指示をお願いします。	AD-1は額なしとする。
6	A-32図:AW-7のガラスはF3と記載ありますが型ガラスに3 ^ミ はありませんので型4 ^ミ か型6 ^ミ になります。 単板ガラスの場合質疑2の遮音性能はとれません。ご指示をお願いします。	AW-7については該当箇所が外部トイレにつき、ガラスにT-2仕様は求めない為、型ガラスt4mmを正とする。
7	A-32図:SW-2のガラスはFW6.8と記載ありますが、上部にはアルミパネルとも記載があります。どちらが正しいでしょうか？ 単板ガラスの場合質疑2の遮音性能はとれません。ご指示をお願いします。	アルミパネルを正とする。
8	A-33図:AW-8のガラスはST4と記載ありますが、単板ガラスの場合質疑2の遮音性能はとれません。ご指示をお願いします。	図示を正とする。
9	小学校体育館 内装工事(巾木・壁) 木質系内装壁材t12 塗装品のメーカー 仕様をご指示ください。	吉田製材(株):吉野桧 羽目板 程度とする。

東京学芸大学(小金井)附属小金井小学校体育館他改修工事

	質 疑	回 答
10	小学校体育館 塗装工事(床) 防塵塗装のメーカー 仕様をご指示ください。	(株)タイムケミカル:オッシャーコートE310 程度とする。
11	プール付属棟 塗装工事(内部床・壁) 防水塗装のメーカー 仕様をご指示ください。	美州興産(株):セラレジンCN 程度とする。
12	プール便所棟 内装工事(天井) 天井廻り縁(塩ビ)は不要でよろしいでしょうか	必要 変更指示書の通りとする。
13	プール便所棟 塗装工事(床) 防滑性塗り替えのメーカー 仕様をご指示ください。	美州興産(株):セラレジンCN 程度とする。
14	遮熱塗料について 中学校武道館、体育館の遮熱塗料に指定はございますか。	(株)日進産業:ガイナ、エスケー化研(株)クールタイト 程度とする。
15	防水の仕様について 図面A-05、Y10,11 X1～3の防水仕様が平場・立ち上がり共にX-2と記載されていますが、平場はX-1ではありませんか。	図示の通りとする。
16	作業日について 作業日については週休2日を前提とした工程とお考えでしょうか。 また、工程上やむを得ず作業が逼迫した場合、休日作業等について協議させていただくことは可能でしょうか。	現場説明書記載の通り
17	現場代理人の常駐について 専任が必要な金額の工事ではなく、発注者との連絡体制が確保されている場合、元請の現場代理人の常駐緩和措置について、協議させていただいてもよろしいでしょうか。	現場説明書記載の通り
18	資材価格高騰・供給遅延時の対応について 契約締結後に国際情勢や経済状況の変動等の影響により、資材・原材料の供給不足や価格高騰、納期の遅延等が生じた場合、設計変更による請負代金額の変更(いわゆるスライド条項の適用)や、工期の延長について協議させていただくことは可能でしょうか。	工事請負契約書(案) 17条による協議とする。

東京学芸大学(小金井)附属小金井小学校体育館他改修工事

	質 疑	回 答
19	資材価格高騰等に伴う請負代金額変更の協議対象期間について 資材価格高騰等に伴う請負代金額の変更について協議させていただける場合、どの期間に生じた価格変動が協議対象となるかご教示ください。(例: 公告後から入札まで、入札後から契約締結まで、契約締結後から竣工まで 等)	工事請負契約書(案) 17条による協議とする。
20	複層ガラスの仕様が、参考数量書にアタッチメント付きとなっていますが、現在では製造されていないため通常の複層ガラスと考えて宜しいですか。	複層ガラス(アタッチメント付き)について、AGC硝子建材㈱、YKKAP㈱等のメーカーに再度照会したところ製造中と回答があった為、図示の通りとする。
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		