

工事名 東京学芸大学(竹早)附属竹早中学校体育館等改修工事

質疑回答書

令和8年度

国立大学法人 東京学芸大学
財務・研究推進部 施設課

東京学芸大学(竹早)附属竹早中学校体育館等改修工事

	質 疑	回 答
1	外部足場・侵入防止柵・内部足場・棚足場の設置数量が弊社の計算では合いませんので、設置数量の算出方法をお教え頂きたいです。	数量の差異等に係わる質問については、差異の根拠となる数量を算出した過程を示す資料も合わせて提出することになっていますが、今回は根拠資料の提出がなかったため回答できません。 (入札説明書P.18 30その他 (1)参照)
2	中学校体育館及び武道場の外部足場は、機械工事で使用とのことですが、どのくらいの奥行の足場が必要かお教え頂きたいです。	900枠の枠組足場を想定しています。
3	小学校体育館の2階平面図の屋外側(コンクリート金ゴテ押え、シート防水側)にも、侵入防止柵が必要かお教え頂きたいです。	必要です。
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		